

CX21A

蕉岭县疾病预防控制中心
卫生学评价报告



蕉卫评 2023 第 C071 号

样品名称	生活饮用水(末梢水)	检验类别	委托检验
被检单位	蕉岭县供水服务中心	联 系 人	/
采样地点	蕉岭县疾控中心大院	联系电话	/
样品性状	澄清、透明液体	样品来源	抽 检
样品包装	瓶 装	样品数量	2500ml
检测项目	详见检验报告		

一、引用技术规范、标准

《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)

二、相关技术资料

卫生检验报告(受理编号 23C071)

三、卫生学评价

根据卫生检验报告(受理编号 23C071)所示,该水样的所有检验项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的规定。



报告人: 谢雅琳

复核人: [Signature]

签发人: [Signature]

☆注: 1、本单一式叁份,一份由中心公共卫生科存档;一份送卫生检验科(质管科);一份送被检单位。
2、本报告单与卫生检验报告同时使用方为有效。
3、无报告人、复核人、签发人签字或签章无效。

CX21C

蕉岭县疾病预防控制中心

(蕉岭县卫生检验中心)

检 验 报 告

第1页 共1页

收样日期: 2023年05月26日

检验日期: 2023年05月26日



受理编号: 23C071

样品名称: 生活饮用水(末梢水)
生产厂家: 蕉岭县供水服务中心
采样地址: 蕉岭县疾控中心大院
采样单位: 蕉岭县疾病预防控制中心
偏离标准方法的例外情况: 无
实验室名称: 蕉岭县卫生检验中心

检验类别: 委托检验
样品数量: 2500ml
样品性状: 澄清、透明
样品包装: 瓶装
检测环境条件: 28℃ 55%RH
实验室地址: 蕉城镇南门路68号

一、检验方法及说明:

按照依照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.4.5.6.7.8.10.11.12—2006)

二、检验项目及检验结果:

检 验 项 目	检 验 结 果	检 验 项 目	检 验 结 果
色 度 : (铂 钴 色 度 单 位)	<5	亚氯酸盐	(mg/L) <0.00024
浊 度 : (NTU)	0.53	铅:	(mg/L) <0.0025
肉眼可见物:	无量纲 无	镉:	(mg/L) <0.0005
臭和味:	无量纲 无	铝:	(mg/L) <0.01
PH 值 :	无量纲 6.98	砷:	(mg/L) <0.001
氯化物:	(mg/L) 3.45	汞:	(mg/L) <0.0001
氟化物:	(mg/L) <0.1	氨: (以 N 计)	(mg/L) <0.02
硫酸盐:	(mg/L) <0.75	氰化物:	(mg/L) <0.002
硝酸盐: (以 N 计)	(mg/L) 0.97	铬: (六价)	(mg/L) <0.004
锰:	(mg/L) <0.05	总硬度: (以 CaCO ₃ 计)	(mg/L) 13.0
铁:	(mg/L) <0.05	溶解性总固体:	(mg/L) 24.0
锌:	(mg/L) <0.05	菌落总数:	(CFU/ml) 未检出
铜:	(mg/L) <0.05	总大肠菌群:	(MPN/100ml) 未检出
高锰酸盐指数	(mg/L) 1.02		

以下空白



检验: 王瑞妮 复核: 钟志旭
2023年05月31日 2023年05月31日

签发: 2023年05月31日

附注: 本检验报告仅对本批/次样品负责; 未经本实验室书面批准不得部分复制本检验报