附表 1

蕉岭县农村集中供水用户水龙头水质监测信息公开表（2024 年第 4 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	蕉岭县新铺镇新福路 30 号	蕉岭县新铺镇自来水厂	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024. 10. 22	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌（总大肠菌群检出时检测）；砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷；色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、	经检验，所检指标均合格	无	
2	蕉岭县新铺镇徐溪村委大楼	蕉岭县新铺镇西区自来水厂	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024. 10. 22		经检验，所检指标均合格	无	
3	蕉岭县蕉城镇叟乐村排一 5 号	蕉岭县蕉城镇叟乐楼下自来水供应站	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024. 10. 22		经检验，所检指标均合格	无	
4	蕉岭县文福镇白湖街 10 号	蕉岭县文福镇自来水厂	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024. 10. 22		经检验，所检指标均合格	无	
5	蕉岭县广福镇大南街 4 号	蕉岭县广福镇自来水厂	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024. 10. 22		经检验，所检指标均合格	无	

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
6	蕉岭县长潭镇长潭大道224号	蕉岭县长潭镇一线天供水站	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024.10.22	氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以 $CaCO_3$ 计）、高锰酸钾指数（以 O^2 计）、氨（以N计）	经检验，所检指标均合格	无	
7	蕉岭县蓝坊镇峰口街1号	蕉岭县蓝坊镇镇区供水站	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024.10.22		经检验，所检指标均合格	无	
8	蕉岭县南礤镇南礤圩19号	蕉岭县南礤镇自来水厂	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024.10.22		经检验，所检指标均合格	无	
9	蕉岭县三圳镇河西村委大楼	三圳镇河西村供水站	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024.10.22		经检验，所检指标均合格	无	
10	广东梅州蕉华工业园区管委会大院	梅州市蕉华管理区自来水供应站	蕉岭县疾病预防控制中心	蕉岭县疾病预防控制中心	2024.10.22		经检验，所检指标均合格	无	

注：（1）水样采集保存运输及检验方法：按照现行**《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）**的要求进行。

（2）以**《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）**作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为“合格”。

（3）根据水处理工艺流程中预氧化或消毒方式，选择相应的检测项目